



ВОСТОКХЛАДСЕРВИС

общество с ограниченной ответственностью

680000, г. Хабаровск, ул. Лермонтова, д. 52, оф. 4, тел (4212) 43-74-21, 43-74-29,
факс 43-74-41, vostokhs@mail.ru

Акт

проверки систем вентиляции.

«30» июля 2015 года.

г. Хабаровск

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе директора ООО «Востокхладсервис» Горшкова Ю.В., ио директора АХР КГАОУ КЦО Панкратова А.А., зам.директора АХР КГАОУ КЦО Сувернева С.П., произвели обследование технического состояния воздуховодов, вентиляторов и фильтров, венткамер, теплообменников, вытяжных зонтов и составили настоящий акт проверки систем вентиляции на объекте «Детский сад на 230 мест с начальной школой на 300 мест» и при этом установили следующее:

Системы вентиляции соответствуют требованиям проекта, СНиН 41-01-2003, СанПин 2.4.1.3049-13, СанПин 2.4.2.2821-10 и при испытаниях показали следующие параметры:

№ п/п	Наименование помещений	Наименование вент. систем	L проект на решётках м3/ч	V м/сек	Lфакт. на решётках м3/ч	отклонение от показателя
1	2	3	4	5	6	7
I	1-й этаж					
1	Вестибюль	П12	340	0,5	360	нет
2	Спальные, групповые	П10	352	0,5	360	нет
3	Игровые, санузел в осях 8/1-9, И-Ж	В27	50	0,7	56,7	нет
4	Игровые, санузел в осях 6- 8/1-9, И-Ж	В7	50	0,8	64,8	нет
5	Игровые, санузел в осях 2/1-4, И-Ж	В11	55	0,7	56,7	нет
6	Медблок, санузел в осях 3-4,Е-Д/1	В16	50	1	54	нет
7	Медблок, кабинет физиолечения	В6	100	0,5	108	нет
8	Санузел в осях 9-10,Е-Д/1	В32	50	0,7	56,7	нет
9	Помещение уборочн. инвентаря оси 9-10, Е-Д/1	В32	25	0,5	27	нет
10	Санузел в осях 10-11,Е-Д/1	В34	50	0,7	56,7	нет
11	Раздевалка в осях Е-Д, 10-11	П1	165	1,1	178,2	нет
12	Санузел в осях 11-12, Е-Д/1	В37	50	0,8	64,8	нет
13	Санузел в осях 11-12, Е-Д/1	В38	50	0,7	56,7	нет
14	Санузел в осях 11-12, Е-Д/1	В39	50	0,9	72,9	нет
15	Раздевалка в осях 11-13,Д-Д/1	П2	220	1,1	237,6	нет
16	Душевая в осях 11-12,Е-Д	В2	220	0,6	259,2	нет
17	Душевая в осях 9-11,Е-Д	В1	165	1,1	178,2	нет
18	Малый бассейн в осях 9-10, Д-Г	В1	445	1,6	460,8	нет
19	Малый бассейн в осях 9-10, Д-Г	П1	445	1,1	475,2	нет
20	Большой бассейн в осях 10-13, Д-Г	П2	467	1	504	нет
21	Большой бассейн в осях 10-13, Д-Г	В2	467	1,3	468	нет
22	Раздевалка в осях 11-12,Г-В/1	П2	208	3	216	нет
23	Раздевалка в осях 11-12,Г-В/1	В2	208	1	216	нет
24	Санузел в осях В/81-В	В46	50	0,7	56,7	нет
25	Санузел в осях 9-10,В/1-Г	В48	85	0,8	64,8	нет
26	Комната тренера в осях 9-10,В/1-Г	П1	75	1	81	нет
27	Игровая . Санузел в осях А-Б/1; 8/1-9	В19	50	0,7	56,7	нет
28	Игровая. Санузел в осях А-Б/1; 7-8	В25	50	0,7	56,7	нет
29	Игровая. Санузел в осях А-Б1;3-4	В24	130	1	144	нет
30	Санузел в осях В/1-В;2/1-3	В21	50	1	54	нет
31	Помещение уборочного инвентаря в осях В/1-В;3-4	В21	25	0,7	25,2	нет
32	Постирочная	В4	140	2	144	нет
33	Постирочная	П9	280	2,2	297	нет
34	Бельевая	В4	160	1,2	172,8	нет
35	Бельевая	П9	160	2	162	нет

36	Мастерская ручного труда, ИЗО и природы	П4	520	2	540	нет
II	2-й этаж					
37	Игровая. Санузел в осях 8/1-9; Е/1-И	В28	50	0,7	56,7	нет
38	Игровая. Санузел в осях 7-8; Е/1-И	В8	50	0,7	56,7	нет
39	Игровая. Санузел в осях 2/1-3; Е/1-И	В12	350	0,8	64,8	нет
40	Спальные, групповые	П13	374	3,1	350	нет
41	Спальные, групповые	П14	50	3,4	384,2	нет
42	Санузел в осях Е-Д/1; 2/1-3	В17	50	0,7	56,7	нет
43	Санузел в осях Е-Д/1; 2/1-3	В18	50	0,7	56,7	нет
44	Санузел в осях Е-Д/1; 9-10	В33	50	0,8	64,8	нет
45	Санузел в осях Е-Д/1; 11-13	В40	50	0,7	56,7	нет
46	Санузел в осях Е-Д/1; 2/11-13	В41	50	0,8	64,8	нет
47	Санузел в осях Е-Д/1; 2/11-12	В47	50	0,7	50,4	нет
48	Компьютерный класс	В3	231	1,1	237,6	нет
49	Компьютерный класс	П5	960	3,4	979,2	нет
50	Спальные, групповые	П15	295	2,7	305,2	нет
51	Игровая. Санузел в осях А-Б/1; 8/1-9	В15	50	0,7	56,7	нет
52	Игровая. Санузел в осях А-Б/1; 8/7-8	В26	50	0,8	64,8	нет
53	Игровая. Санузел в осях А-Б/1; 8/3-4	В23	50	0,7	56,7	нет
54	Санузел в осях В/1-В; 2/1-3	В22	50	0,7	56,7	нет
55	Санузел в осях В/1-В; 2/1-3	В20	50	0,7	56,7	нет
III	3-й этаж					
56	Классная комната 4Б	П4	430	1,5	432	нет
57	Спальня-игровая. Санузел в осях Ж-И; 8/1-9	В29	50	0,7	56,7	нет
58	Спальня-игровая. Санузел в осях Ж-И; 8/1-9	В30	50	0,8	64,8	нет
59	Спальня-игровая. Санузел в осях Ж-И; 7-8	В9	50	0,7	56,7	нет
60	Спальня-игровая. Санузел в осях Ж-И; 7-8	В10	50	0,7	56,7	нет
61	Спальня-игровая. Санузел в осях Ж-И; 8/6-8	П3	320	1,5	324	нет
62	Классная комната 1Б	П3	430	1,5	432	нет
63	Классная комната 1А	П3	430	1,5	432	нет
64	Спальня-игровая. Санузел в осях Ж-И; 2-3	В14	50	0,7	56,7	нет
65	Спальня-игровая. Санузел в осях Ж-И; 2-3	В13	50	0,7	56,7	нет
66	Кабинет завуча	П3	75	0,9	72,9	нет
67	Учительская-методкабинет	П3	275	1,7	275,4	нет
68	Комната отдыха	П3	75	0,9	72,9	нет
69	Санузел в осях Е-Д/1; 8/1-9	В31	60	0,8	64,8	нет
70	Санузел в осях Е-Д/1; 8/9-11	В35	50	0,7	56,7	нет
71	Санузел в осях Е-Д/1; 9-11	В42	50	0,7	56,7	нет
72	Артистическая в осях Д/1-Д; 9-10	П6	95	1,4	100,8	нет
73	Музыкальный зал	П6	410	1	432	нет
74	Артистическая в осях Г-В/1; 9-10	П6	95	0,9	97,2	нет
75	Санузел в осях В/1-В; 8*1-9	В44	65	0,9	72,9	нет
76	Классная комната 4В	П5	430	1	432	нет
77	Классная комната 3В	П5	430	1,2	453	нет
78	Классная комната 3Б	П5	430	1	432	нет
79	Классная комната 3А	П5	430	1,2	453	нет
80	Классная комната 2В	П8	430	0,9	453	нет
81	Классная комната 2Б	П8	430	0,9	453	нет
82	Классная комната 2А	П8	430	1,2	432	нет
83	Помещение продлённого дня в осях И-Ж; 9-11	П4	500	1,9	513	нет
84	Помещение продлённого дня в осях И-Ж; 8/1-10	П4	500	1,9	513	нет
IV	4-й этаж					
85	Санузел в осях И-Ж; 8/1-9	В42	50	0,7	56,7	нет
86	Санузел в осях И-Ж; 10-11	В36	50	0,7	56,7	нет
87	Санузел в осях И-Ж; 10-11	В43	50	0,8	64,8	нет
88	Физкультурный зал	П7	532	1,9	547,2	нет
89	Физкультурный зал	В5	372	0,7	378	нет
90	Санузел в осях И-Ж; 10-11	В45	65	0,7	75,6	нет
91	Универсальная кружковая в осях А-Б; 11-13/1	П5	260	1	270	нет
92	Универсальная кружковая в осях А-Б; 10-12	П5	270	1	270	нет
93	Библиотека	П5	320	4	324	нет

Директор ООО «Востокхладсервис»

И.о. директора АХР КГАОУ КЦО

Зам. директора АХР КГАОУ КЦО

Ю.В. Горшков

А.А. Панкратов

С.П. Сувернев